



**CITTÀ DI TUSA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
- AREA TECNICA - ASSETTO DEL TERRITORIO -

ORDINANZA N. 24 DEL 07/04/2007

**Oggetto: Lavori di somma urgenza e preventivo di spesa per i lavori di riparazione perdita nella rete fognaria comunale sottostante la Caserma dei Carabinieri in Tusa centro.**

**IL SINDACO**

**Premesso:**

**Che** a seguito di comunicazione da parte di alcuni cittadini, che segnalavano delle perdite nella condotta fognaria comunale sottostante la Caserma dei Carabinieri in Tusa, e la rottura di due coperchi in cemento su dei pozzetti della pubblica fognatura ubicati uno nella Via Rinella e l'altro nella C.da Zaffara, il sottoscritto geom. Antonino Scira nella qualità di tecnico incaricato, ha eseguito un accertamento in loco ed ha constatato che le tratto della fognatura su detta sotto la SP177 fuoriescono liquami fognari e che i due pozzetti a causa dell'usura sono fatiscenti e quindi devono essere sostituiti; **Che** da sopralluogo effettuato si è constatato l'effettiva fuoriuscita di liquami fognari, ciò dovuto allo scollamento-rottura dei tubi;

**Considerato** che l'intervento riveste carattere igienico sanitario e quindi bisogna intervenire urgentemente al fine di salvaguardare la salute pubblica ;

**Considerato**, altresì, che l'intervento riveste carattere igienico-sanitario e quindi va eseguito immediatamente;

**Vista** la relazione di somma urgenza e il preventivo di spesa redatta dall'Ufficio tecnico comunale per l'importo di €. **1.786,25** IVA compresa relativa all'intervento da eseguire;

**Visto** l'art. 50 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**Visto** l'Art.69 dell'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**Atteso** doversi procedere in merito.

**ORDINA**


Di affidare alla Ditta **CAGF S.R.L.** con sede in Tusa (ME), di eseguire le prestazioni di cui all'allegato preventivo di spesa predisposto dall'Ufficio tecnico per l'importo complessivo di €. **1.786,25** IVA compresa;

**Che** durante l'esecuzione dell'intervento la ditta dovrà adempiere a proprio carico e spese a quanto previsto dal D.Lgs. 626\94 e D.Lgs. 494\94 e successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

Le prestazioni saranno dirette dall'Ufficio tecnico comunale che ne curerà anche la contabilità .

**DALLA RESIDENZA MUNICIPALE** \_\_\_\_\_

**IL SINDACO**





# CITTÀ DI TUSA

## PROVINCIA DI MESSINA

– AREA TECNICA – ASSETTO DEL TERRITORIO –

**Oggetto: Relazione di somma urgenza e preventivo di spesa per i lavori di riparazione perdita nella rete fognaria comunale sottostante la Caserma dei Carabinieri in Tusa centro.**

A seguito di una comunicazione da parte di alcuni cittadini, che segnalavano delle perdite nella condotta fognaria comunale sottostante la Caserma dei Carabinieri in Tusa, e la rottura di due coperchi in cemento su dei pozzetti della pubblica fognatura ubicati uno nella Via Rinella e l'altro nella C.da Zaffara, il sottoscritto geom. Antonino Scira nella qualità di tecnico incaricato, ha eseguito un accertamento in loco ed ha constatato che le tratto della fognatura su detta sotto la SP177 fuoriescono liquami fognari e che i due pozzetti a causa dell'usura sono fatiscenti e quindi devono essere sostituiti.

Visto la rigogliosa vegetazione che non permette l'accesso alla condotta fognaria, si presume che ciò sia dovuto allo scollamento-rottura dei tubi.

Per eliminare la perdita fognaria, occorre eseguire con la massima urgenza, la pulizia del tratto interessato tramite l'estirpazione della vegetazione, lo scavo lungo la condotta fognaria, e la sostituzione dei tubi, visto che l'intervento riveste carattere igienico-sanitario, si deve intervenire con la massima urgenza, perché se tralasciata si potrebbe incorrere in seri pericoli per la salute pubblica e per l'ambiente.

Il seguente preventivo è indicativo dei lavori che si presume si debbano eseguire.

Resta inteso che nel corso dell'esecuzione dei lavori potrebbe essere necessario apportare delle varianti in aumento o in diminuzione, perché è legato alla situazione di fatto che si verrà a trovare una volta iniziati gli scavi, e che non è possibile determinare con assoluta certezza in fase preventiva.

I lavori da eseguire consistono in con mezzo meccanico lungo la condotta, sostituzione della condotta e successivo ripristino.

L'importo complessivo dei lavori preventivati ammonta a €. **1.786,25** IVA compresa.

### PREVENTIVO DI SPESA

1.	<u>Sostituzione coperchi in cemento 80x80</u> n. 1 x €. 150,00 =	€.	150,00
2.	<u>Sostituzione coperchi in cemento 100x150</u> n. 1 x €. 250,00 =	€.	250,00
3. NP1	<u>Escavatore</u> Ore 10 x €. 45,00 =	€.	450,00
4. _	<u>Operaio comune</u> 1 x ore 6 x €. 18,69 =	€.	112,14
5. 13.7.1.6	<u>Tubi in PVC per fognatura mm. 400</u> ml. 10 x €. 50,20 =	€.	502,00
		Sommano	€. 1.464,14
	Iva 22%		€. 322,11
		<b>TOTALE</b>	<b>€. 1.786,25</b>

Tusa, li 06.04.2017

IL TECNICO  
geom. Antonino Scira

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Giuseppa Ing. Levato